


Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ:
учётный № проверки 56230061000205409944
от «17» марта 2023 года
Согласование с органами прокуратуры
Российской Федерации: требуется



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26,

e-mail: oren@56.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 143/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением татарского языка и литературы №38»

Во исполнении решения, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (заместителя главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Скокова Александра Владимировича № 143 от «17» марта 2023 года, «31» марта 2023 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области лейтенантом внутренней службы Долгополовой Людмилой Александровной проведено контрольное (надзорное) мероприятие – инспекционный визит по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Совхозная, дом 31, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, директор МОАУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением татарского языка и литературы №38» Ищенко Венера Анатольевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
1.	Руководителем организации не проводится 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных	ст. 4, ст. 6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 17 Правил противопожарного режима в	11.10.2024	

	испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)		
2.	Не весь периметр кровли здания оборудован ограждением в соответствии с ГОСТ 25772	ст. 4, ст. 6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 7.16 СП 4.13130.2013	11.10.2024	
3.	На путях эвакуации из гардероба на 1-м этаже допущен перепад высоты (перепад составляет-0,2м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	11.10.2024	
4.	В помещении спортивного зала покрытие пола выполнено из материалов с более высокой пожарной опасности, чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)	ст. 4, ст. 6, таб. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.10.2024	
5.	Лестница для сообщения между подвальным и 1-м этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на входе (либо выходе) тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	11.10.2024	
6.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (центральный вход, из пищеблока, выход из лестничной клетки в правой части здания)	ст. 4, ст. 6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	11.10.2024	
7.	Высота эвакуационного выхода из помещения гардероба выполнена менее 1,9 м (фактически 1,75 м)-	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	11.10.2024	

	первый этаж здания	требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
8.	Лестница, ведущая из цокольного этажа (из спортивного зала) на 1-й не ограждена противопожарной перегородкой 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4,6,59,88 СП 4.13130.2013 п. 4.18	11.10.2024	
9.	Не предусмотрен проезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию школы	п. 8.1 СП 4.13130.2020; ст. 4,6,90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.10.2024	
10.	Уровень звука, создаваемый звуковыми оповещателями в помещениях классов 2 и 3 этажей менее 75 дБА колеблется от 69 дБА до 72 дБА (уровень звука постоянного шума колеблется от 65 дБА до 67дБА)	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 4.1, п. 4.2, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 п. 54	11.10.2024	
11.	Допущено устройство перегородок из материалов с классом пожарной опасности более, чем КО (непожароопасные) – перегородки в кабинетах (кабинет №10, 14 на третьем этаже, кабинеты 4,8 на втором этаже), выполнены при помощи листов ДВП, ДСП, деревянные рейки)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 87 табл. 22; СП 2.13130.2020 п. 6.7.1 таблица №6.9; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 п. 25	11.10.2024	
12.	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	11.10.2024	

	(фактически деревянные)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4 ст. 107		
13.	Чердачное помещение здания школы не защищено автоматической пожарной сигнализацией	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст. 6; СП 486.1311500.2020 п.4.4	11.10.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

31.03.2023г. Директор Шенков А.А.

(дата, должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
лейтенант внутренней службы
Долгополова Людмила Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)